



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69

(код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а,
тел. (код – 83152) 2-34-82, 2-16-78 e-mail: ondpr-shahunya@nnov.52.mchs.gov.ru

«22» ноября 2021 г.

(дата составления акта)

п. Вахтан

(место составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Акт выездной проверки № 76
(плановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича № 76 от 10 ноября 2021 года о проведении выездной проверки (плановой) учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 52210061000201335429.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья – главным государственным инспектором городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудиным Дмитрием Вячеславовичем;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки специалисты не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) не привлекались:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

Здания, помещений и территории государственного бюджетного учреждения «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

606900, Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22

«А»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5239004532, адрес: 606900, Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22 «А»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «16» ноября 2021 года 12 час. 00 мин.

с «22» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «22» ноября 2021 года 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «22» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «22» ноября 2021 года 11 час. 00 мин.

по месту:

606900, Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22

«А»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 22 ноября 2021 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «16» ноября 2021 года 12 час. 00 мин.

по месту:

606900, Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22

«А»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Распорядительные документы:

1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки

По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);
3) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

8) Паспорта на огнетушители;

9) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания

и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований по пожарной безопасности:

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1	Здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением для целей наружного пожаротушения – наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами в радиусе 200 метров.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 62, статья 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 таблица 2, пункт 5.17, пункт 8.9; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 2.11, пункт 2.13 таблица 6, пункт 2.24, пункт 8.16).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
2	Чердак здания не оборудован	(Основание: часть 4 статьи 4,	ГБУ «Вахтанский дом-

	системой автоматической пожарной сигнализации.	статья 6, статья 54, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; пункт 4, пункт 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).	интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна
3	Двери помещений пищеблока не имеют предел огнестойкости не менее EI 30.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна
4	Двери в подвал, с размещенными в нем складскими помещениями, со стороны общего коридора на 1-ом этаже здания, не имеют предел огнестойкости не менее EI 30.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ранее действовало требование: пункт 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	
5	В лестничных клетках 2-го и 3-го этажей здания не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, часть 2 статьи 52, часть 9 статьи 82, пункт 4 части 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ); пункт 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункты 3.1, 3.74, 3.107, 7.1.1, 7.6.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; ранее действовало требование: пункты 7.72, 7.73, 7.74, 7.78, 7.81* СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
6	Отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в следствии чего не представляется возможным	(Основание: пункт 54 ППР в РФ).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна

	сделать вывод о сроке службы, установленного изготовителем (поставщиком) средств обеспечения пожарной безопасности и необходимости проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.		
7	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов на 1-ом этаже здания.	(Основание: пункт 26 ППР в РФ).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна
8	На противопожарных дверях в подвальное помещение со стороны пищеблока отсутствуют приспособления для самозакрывания.	(Основание: пункт 24 ППР в РФ).	ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна


12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 22 ноября 2021 года;


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудин Дмитрий Вячеславович;
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

Директор ГБУ «Вахтанский / дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Катаева Наталья Александровна 

«22» ноября 2021 года, 11 час. 00 мин

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(адрес электронной почты)

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.