

Директору
ГБУ «Вахтанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Катаевой Н.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения в области пожарной безопасности

«22» ноября 2021 года

г. Шахунья

Главный государственный инспектор г.о.г. Шахунья по пожарному надзору майор внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

службы Дудин Дмитрий Вячеславович

рассмотрев постановление № 80 от «22» ноября 2021 года по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора
государственного бюджетного учреждения " Вахтанский дом-интернат для престарелых и
инвалидов " Катаеву Наталью Александровну, установил, что:

22.11.2021 г. в 11 часов 00 минут Катаева Наталья Александровна на территории, в здании
и помещениях государственного бюджетного учреждения «Вахтанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» по адресу: 606900, Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Вахтан,
ул. Карповская, д. 22 «А», являясь руководителем учреждения, нарушила Федеральный закон
от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП
8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.
Требования пожарной безопасности»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное
освещение»; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»,
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 23-05-95* «Естественное и
искусственное освещение»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией), правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации» (далее ППР в РФ), а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и(или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением для
целей наружного пожаротушения – наружными водопроводными сетями с пожарными
гидрантами в радиусе 200 метров (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 62, статья 68
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 таблица 2,
пункт 5.17, пункт 8.9; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт
2.11, пункт 2.13 таблица 6, пункт 2.24, пункт 8.16); чердак здания не оборудован системой
автоматической пожарной сигнализации (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 54,

статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; пункт 4, пункт 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»); двери помещений пищеблока не имеют предел огнестойкости не менее EI 30 (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); двери в подвал, с размещенными в нем складскими помещениями, со стороны общего коридора на 1-ом этаже здания, не имеют предел огнестойкости не менее EI 30 (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ранее действовало требование: пункт 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); в лестничных клетках 2-го и 3-го этажей здания не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, часть 2 статьи 52, часть 9 статьи 82, пункт 4 части 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ); пункт 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункты 3.1, 3.74, 3.107, 7.1.1, 7.6.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; ранее действовало требование: пункты 7.72, 7.73, 7.74, 7.78, 7.81* СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»); отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в следствии чего не представляется возможным сделать вывод о сроке службы, установленного изготовителем (поставщиком) средств обеспечения пожарной безопасности и необходимости проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (Основание: пункт 54 ППР в РФ); не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов на 1-ом этаже здания (Основание: пункт 26 ППР в РФ); на противопожарных дверях в подвальное помещение со стороны пищеблока отсутствуют приспособления для самозакрывания (Основание: пункт 24 ППР в РФ).

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: недостаточное финансирование на выполнение противопожарных мероприятий, слабый контроль за соблюдением работниками установленных требований пожарной безопасности, а также слабое знание работниками организации нормативных документов в области пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего представление)

Дудин Д.В.
(расшифровка подписи)

Представление получил

✓ 22.11.22. 
дата, должность, подпись

Катаева Н.А.
ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Нижегородской области – (831) 439-99-99